



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**  
BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50  
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049  
Pomoćnik direktora 3615-046  
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs  
Broj: 504/10  
Datum: 07.03.2019.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  
MEHANIČKOG ČIŠĆENJA DIMNJAKA  
Javna nabavka male vrednosti broj 4/2019**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**O D G O V O R**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke mehaničkog čišćenja dimnjaka, (javna nabavka male vrednosti 4/2019), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 04.03.2019. godine.

**PITANJA:**

1. Da li imate Izveštaj o ispitivanju otpada?
2. Da li imate otvoren nalog u nacionalnom registru izvora zagađivanja?
3. Koliko je iznosila prethodno sakupljena količina otpada koja je tretirana?
4. Kolika je visina dimnjaka?
5. Kolika je snaga kotla?
6. Koje je gorivo koje se koristi?

**ODGOVORI:**

1. Institut poseduje izveštaj o ispitivanju otpada iz 2012. godine
2. Institut ima otvoren nalog u nacionalnom registru izvora zagađivanja.
3. Količina otpada iznosi cca 1 kg na godišnjem nivou.
4. Visina dimnjaka je cca 8000 mm.
5. Snaga kotla je 780kW, proizvodnja pare 1,2 t/h.
6. Koristimo gasno ulje ekstra lako EVRO EL.



**PREDSIEDNIK KOMISIJE**

Dušan Mihajlović, inženjer investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme