



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**  
**BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50**  
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049  
Pomoćnik direktora 3615-046  
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs  
Broj: 2391/17  
Datum: 14.09.2018.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15) i čl. 23. st. 1. tač. 15. Statuta Instituta za neonatologiju i odluke Upravnog odbora Instituta broj 448/3 od 12.02.2018.g. v.d. direktora Instituta, dana 14.09.2018. godine, doneo je

### **ODLUKU** **o dodeli ugovora**

**I** U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda redni broj 2/2018, UGOVOR SE DODELJUJE ponuđačima:

- 1. VEKTOR VERMAG**, d.o.o. Beograd, Jasenovačka 34, po ponudi broj 2391/14 od 14.09.2018.godine, ukupne vrednosti **140.000,00** dinara bez PDV-a.

**I** Na osnovu ove odluke zaključiti ugovor, kojim će se urediti međusobna prava i obaveze između Instituta za neonatologiju i izabranog ponuđača.

**II** Ovu odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i Internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja u skladu sa članom 108 stav 5. Zakona o javnim nabavkama.

### **O b r a z l o ž e n j e**

#### **Naziv i adresa naručioca, broj i datum donošenja odluke o pokretanju postupka:**

Institut za neonatologiju, Beograd, Kralja Milutina 50, br. odluke 2391/4 od 05.09.2018.godine

Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda, što je konstatovano zapisnikom o otvaranju ponuda br. 2391/15 od 14.09.2018.godine, Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila izveštaj o istom.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 2391/16 od 14.09.2018. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

#### **Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:**

Kanalski klima uređaj

Uređaji za klimatizaciju - 39717200

#### **Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu:**

Članom 36 st. 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS», br. 124/12, 14/15 i 68/15), predviđeno je da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za prikupljanje ponuda, ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Okolnosti koje opravdavaju hitnost ne mogu biti u bilo kakvoj vezi sa naručiocem;

Na odeljenju Intenzivne nege Instituta za neonatologiju u Kabinetu za parenteralnu ishranu nalazi se laminarna komora, koja se koristi za pripremu rastvora za totalnu parenteralnu ishranu za bebe, u sterilnim uslovima.

Za rad laminarne komore neophodno je da budu ispunjeni odgovarajući tehnički uslovi, a jedan od njih je ispravno funkcionisanje kanalskog klima uređaja.

Na osnovu zapisnika o utvrđenom stanju rada klimatizacionog sistema u okviru Instituta za neonatologiju broj 1628/08, od 09.08.2018. godine, firme Energetika Termotehnika, Beograd, Radojke Lakić 24, konstatovano je da je kanalski klima uređaj van funkcije, usled dotrajalosti i nastalog kvara, a da je popravka samog uređaja bespredmetna, te se predlaže kupovina novog.

S obzirom da su naši pacijenti prevremeno rođeni i male telesne mase zahtevaju primenu totalne parenteralne ishrane od prvog dana života. Rad laminarne komore je od velikog značaja za njihovo lečenje i

preživljavanje, to su se stekli uslovi za sprovođenje postupka kako je odlučeno u dispozitivu ove odluke, a na osnovu mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-3436/18 od 20.08.2018. godine.

**Procenjena vrednost javne nabavke:**  
- 166.667,00 dinara

**Broj primljenih ponuda:** u postupku javne nabavke pristigla je jedna ponuda:

Zav.br	Naziv ponuđača:	Dat.prijema	Sat prijema
2391/14	VEKTOR VERMAG, d.o.o. Beograd, Jasenovačka 34	14.09.2018.	09,30

**Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:**

Broj pod kojim je ponuda zavedena	Podnosilac ponude	Razlozi za odbijanje ponude i ponuđena cena

**Ponuđena cena i eventualni popusti koje nudi ponuđač:**

R.broj	Naziv proizvoda	Jed. mere	Količina	Cena u dinarima bez PDV-a	Cena u dinarima sa PDV-om
1.	Isporuka, ugradnja i probno puštanje kanalskog klima uređaja sa demontažom postojeće unutrašnje i spoljašnje kondenzatorske jedinice sa pripadajućim usisno potisnim plenumima i izolovanim bakarnim cevovodom	kom	1	140.000,00	168.000,00

**Osnovni podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor:**

Kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku kanalskog klima uređaja, ugovor se dodeljuje ponuđaču:

- VEKTOR VERMAG, d.o.o. Beograd, Jasenovačka 34

**Period važenja ugovora:**

- do izvršenja ugovornih obaveza

**POUKA O PRAVNOM LEKU:**

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.



V.D. DIREKTORA

Prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski

Novaković Vesela